

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о директора
КП «ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Карандюк М.М.
«01» листопада 2021р.

ПЕРЕЛІК
житлових будинків, до яких КП «ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
надає послуги з постачання теплової енергії

Джерело теплопостачання – котельня №1, в м. Вишневе, по вул. Київській,11.			
Температурний графік: 105 - 70°C з верхнім зрізанням на 95°C.			
№ з/п	Адреси житлових будинків	Тиск в подавальному та зворотньому трубопроводі	
		P1 _{под.} (кгс/см ²)	P2 _{звор.} (кгс/см ²)
1	Київська,1	6,2	4,6
2	Київська,1а	6,2	4,6
3	Київська,2а	6,2	4,6
4	Київська,3	6,2	4,6
5	Київська,5	6,2	4,6
6	Київська,6	6,2	4,6
7	Європейська,1	6,2	4,6
8	Європейська,3	6,2	4,6
9	Європейська,6	6,2	4,6
10	Європейська,7	6,2	4,6
11	Європейська,7а	6,2	4,6
12	Європейська,8	6,2	5,0
13	Європейська,9	6,2	5,0
14	Європейська,11	6,2	5,0
15	Європейська,13	6,2	5,0
16	Європейська,14	5,2	4,8
17	Європейська,16	5,2	4,8
18	Європейська,17	6,2	5,0
19	Європейська,18	5,2	4,8
20	Європейська,21	6,2	5,0
21	Європейська,22	6,2	5,0
22	Європейська,23	6,2	5,0
23	Європейська,24	6,1	5,0
24	Європейська,24а	6,0	4,9
25	Європейська,24б	5,9	4,7
26	Європейська,25	6,0	4,9
27	Європейська,26	6,0	5,0
28	Європейська,27	6,0	5,0
29	Європейська,28	6,1	4,9
30	Європейська,31	6,0	4,8
31	Європейська,33	6,0	4,9
32	Європейська,35	6,2	5,3
33	Європейська,37	6,2	5,3
34	Європейська,37а	6,2	5,3
35	Європейська,37б	6,1	5,4
36	Європейська,39	6,1	5,4

37	Європейська,43	6,2	5,2
38	Європейська,47	6,2	5,4
39	Європейська,49	6,2	5,4
40	Європейська,51	6,2	5,4
41	О.Вишні,4	5,2	4,8
42	Святошинська,2	6,2	4,6
43	Святошинська,7	6,2	4,4
44	Святошинська,9	6,2	4,4
45	Святошинська,13	6,2	4,2
46	Святошинська,26	6,2	4,2
47	Святошинська,31к.1	6,2	5,0
48	Святошинська,31к.2	6,2	5,0
49	Святошинська,33	6,2	4,6
50	Святошинська,37	6,2	4,6
51	Святошинська,38	6,5	5,0
52	Святошинська,39	6,2	4,9
53	Святошинська,40	6,5	5,0
54	Святошинська,40а	6,5	4,9
55	Святошинська,40в	6,2	5,0
56	Святошинська,40г	6,5	5,0
57	Святошинська,41	6,2	4,6
58	Святошинська,41а	6,2	4,6
59	Святошинська,42	6,2	4,8
60	Святошинська,43	5,2	4,6
61	Святошинська,43а	5,2	4,6
62	Святошинська,45	5,2	4,6
63	Святошинська,46	5,2	4,8
64	Машинобудівників,1	6,0	4,9
65	Машинобудівників,1а	5,8	5,3
66	Машинобудівників,1б	5,6	5,0
67	Машинобудівників,1в	5,9	5,3
68	Машинобудівників,5	6,2	5,5
69	Машинобудівників,9	6,1	5,3
70	Машинобудівників,11	6,4	5,5
71	Машинобудівників,13	6,2	5,0
72	Машинобудівників,15	5,8	5,2
73	Машинобудівників,15а	5,9	5,2
74	Машинобудівників,15б	6,2	5,2
75	Машинобудівників,17	6,5	5,0
76	Машинобудівників,17а	6,5	5,0
77	Л.Українки,29	6,5	4,6
78	Л.Українки,33	6,2	4,2
79	Л.Українки,33а	6,2	4,2
80	Л.Українки,33б	6,2	4,2
81	Л.Українки,35	6,2	4,0
82	Л.Українки,37	5,5	3,8
83	Л.Українки,86	6,2	3,8
84	Зелена,3	5,5	4,6
85	Зелена,6	5,2	4,6
86	Зелена,8	5,2	4,6
87	Зелена,10	5,2	4,6
88	Зелена,11	5,2	4,6
89	Зелена,12	5,2	4,8
90	Зелена,13	5,2	4,6
91	Зелена,15	5,2	4,6
92	Зелена,17	5,0	4,5
93	пр.Поштовий,15	6,2	4,6

94	пр.Квітневий, 15	6,2	4,6
95	пр.Лісний, 8	5,5	4,6
96	пр.Лісний, 10	5,5	4,6
97	пр.Лісний, 12	5,5	4,6
98	Вітянська, 1	6,0	5,2
99	Вітянська, 3	6,0	5,2
100	Вітянська, 3а	6,0	5,2
101	Вітянська, 4	6,0	5,2
102	Вітянська, 4а	6,0	5,2
103	Вітянська, 6	6,0	5,2
104	Вітянська, 7	6,0	5,2
105	Вітянська, 8	6,2	5,2
106	Вітянська, 9	6,0	5,4
107	Вітянська, 11	6,0	5,4
108	Вітянська, 11а	5,5	5,2
109	Вітянська, 13	5,8	5,2
110	Чорновола, 32	5,3	4,6
111	Чорновола, 34	5,3	4,6
112	Чорновола, 36	5,3	4,6
113	Чорновола, 38	5,3	4,6
114	Чорновола, 40	5,3	4,6
115	Чорновола, 42	5,3	4,6
116	Чорновола, 42а	5,5	5,0
117	Чорновола, 42б	5,5	5,0
118	Ватутіна, 1	5,1	4,5

**Джерело теплопостачання – котельня №2, в м. Вишневе, по вул.
вул.Чорновола,1.**

Температурний графік: 115 - 70°C з верхнім зрізанням на 95°C.

№ з/п	Адреси житлових будинків	Тиск в подавальному та зворотньому трубопроводі	
		P1 _{под.} (кгс/см ²)	P2 _{звор.} (кгс/см ²)
1	Балукова, 1	6,5	4,2
2	Балукова, 1а	5,0	4,2
3	Балукова, 5	4,8	4,0
4	Балукова, 7-а	5,0	4,0
5	Балукова, 20	4,8	4,2
6	Південна, 1	5,0	4,3
7	Південна, 3	5,0	4,3
8	Південна, 5	4,8	4,2
9	Південна, 5а	4,8	4,2
10	Південна, 5б	5,0	4,0
11	Освіти, 2	4,8	4,2
12	Освіти, 3	4,8	4,2
13	Освіти, 3а	4,8	4,2
14	Освіти, 5	4,6	4,0
15	Освіти, 7	4,6	4,0
16	Святоюр'ївська, 10/2	4,8	4,4
17	Святоюр'ївська, 11	4,8	4,3
18	Святоюр'ївська, 11а	4,8	4,3
19	Святоюр'ївська, 20	4,6	4,0
20	Г.Сковороди, 10	4,6	4,0
21	Першотравнева, 4	4,6	4,0
22	Першотравнева, 6а	4,6	4,0

23	Першотравнева,7	4,8	4,4
24	Чорновола,2	4,6	4,0
25	Чорновола,4	4,6	4,0
26	Чорновола,6	4,6	4,0

Джерело теплопостачання – котельня №3, в м. Вишневе, по вул. Першотравневій, 9.

Температурний графік: 95 - 70°C.

№ з/п	Адреси житлових будинків	Тиск в подавальному та зворотньому трубопроводі	
		P1 _{под.} (кгс/см ²)	P2 _{звор.} (кгс/см ²)
1	Першотравнева,6	3,0	2,4
2	Першотравнева,8	3,0	2,4
3	Першотравнева,8а	3,2	2,8
4	Першотравнева,10	3,2	2,8
5	Першотравнева,13	3,2	2,8
6	Першотравнева,14	3,2	2,8
7	Першотравнева,14а	3,2	2,8
8	Першотравнева,15	3,2	2,8
9	Першотравнева,16	3,2	2,8
10	Першотравнева,17	3,2	2,8
11	Першотравнева,18	3,2	2,8
12	Першотравнева,20	3,2	2,8
13	Молодіжна,2	3,2	2,8
14	Молодіжна,4	3,2	2,8
15	Молодіжна,6	3,2	2,8
16	Мазепи,1	3,2	2,8
17	Мазепи,3	3,2	2,8
18	Мазепи,5	3,2	2,8
19	Мазепи,7	3,2	2,8
20	Мазепи,9	3,2	2,8
21	Сонячна,2	3,2	2,8
22	Сонячна,4	3,2	2,8
23	Ватутіна,14	3,2	2,8
24	Ватутіна,16	3,2	2,8
25	Ватутіна,18	3,2	2,8
26	Ватутіна,20	3,2	2,8
27	Ватутіна,20а	3,2	2,8

Джерело теплопостачання – котельня №4, в с. Крюківщина, по вул.Балукова, 10.

Температурний графік: 95 - 70°C.

№ з/п	Адреса житлових будинків	Тиск в подавальному та зворотньому трубопроводі	
		P1 _{под.} (кгс/см ²)	P2 _{звор.} (кгс/см ²)
	Балукова,2	3,4	2,8
1			
2	Балукова,4	3,4	2,8
3	Балукова,6	3,4	2,8
4	Балукова,8	3,4	2,8
5	Дружби,2	3,4	2,8

6	Дружби,2/1	3,4	2,8
7	Дружби,4	3,4	2,8
8	Дружби,4/1	3,4	2,8
9	Дружби,6	3,4	2,8
10	Дружби,6/1	3,4	2,8
11	Дружби,8,1	3,4	2,8
12	Мічуріна,2	3,4	2,8
13	Мічуріна,4	3,4	2,8
14	Мічуріна,6	3,4	2,8
15	Мічуріна,10	3,4	2,8
16	Мічуріна,10А	3,4	2,8

Головний інженер
КП „ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО”

Харченко Ю.Ф.

Вик: начальник ВТВ Рибальченко А.П.