



ПЕРЕЛІК
житлових будинків в яких постачання теплової енергії відбувається з
допомогою модульних дахових котелень

Джерело теплопостачання – дахові модульні котельні в м. Вишневе.			
Температурний графік: 67 - 42°C			
№ з/п	Адреси житлових будинків, які обладнані даховими модульними котельними	Тиск в подавальному та зворотньому трубопроводі	
		P1 _{под.} (кгс/см ²)	P2 _{звор.} (кгс/см ²)
1	Вітянська, 1-А	3,0	2,5
2	Л.Українки, 19	3,0	2,5
3	Л.Українки, 21	3,0	2,5
4	Л.Українки, 62-А	3,0	2,5
5	Європейська, 34-Б	3,0	2,5
6	Південна, 7	3,0	2,5
7	Південна, 9	3,0	2,5
8	Південна, 11	3,0	2,5
9	Південна, 13	3,0	2,5
10	Південна, 15	3,0	2,5
11	Південна, 17	3,0	2,5
12	Святоюріївська, 22	3,0	2,5
13	Святоюріївська, 24	3,0	2,5
14	Святоюріївська, 26	3,0	2,5
15	Святоюріївська, 28	3,0	2,5
16	Святоюріївська, 30	3,0	2,5
17	Святоюріївська, 32	3,0	2,5

Головний інженер
КП „ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО”

Харченко Ю.Ф.

Вик: начальник ВТВ Рибальченко А.П.