



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник Голови
Вишневої міської ради

2021р

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК ВІДПУСКУ ТЕПЛА
котельні (с. Крюківщина, вул. Балукова) КП «Вишнівськтеплоенерго»
на опалювальний період 2021-2022рр

$\Delta T=95-70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура зовнішнього повітря, $^{\circ}\text{C}$	Температура мережевої води, $^{\circ}\text{C}$	
	У подавальному трубопроводі	У зворотному трубопроводі
+8	65,0	58,8
+7	65,0	58,1
+6	65,0	57,5
+5	65,0	56,9
+4	65,0	56,3
+3	65,0	55,6
+2	65,0	55,0
+1	65,0	54,4
0	65,0	53,8
-1	65,0	53,1
-2	65,0	52,5
-3	65,0	51,9
-4	65,0	51,3
-5	66,6	52,2
-6	68,4	53,4
-7	70,1	54,5
-8	71,8	55,6
-9	73,5	56,7
-10	75,2	57,7
-11	76,9	58,8
-12	78,6	59,9
-13	80,3	60,9
-14	82,0	62,0
-15	83,6	63,0
-16	85,3	64,0
-17	86,9	65,0
-18	88,5	66,0
-19	90,2	67,0
-20	91,8	68,0
-21	93,4	69,0
-22	95,0	70,0

В.о директора
КП „Вишнівськтеплоенерго”



М.М. Карандюк



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник Голови
Вишневої міської ради

2021р

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК ВІДПУСКУ ТЕПЛА
котельні №3 при умові роботи через теплообмінник
(м. Вишневе, вул. Першотравнева 9) КП «Вишнівськтеплоенерго»
на опалювальний період 2021-2022рр

$\Delta T=70-53\text{ }^{\circ}\text{C}$

Температура зовнішнього повітря, $^{\circ}\text{C}$	Температура мережевої води, $^{\circ}\text{C}$	
	У подавальному трубопроводі	У зворотному трубопроводі
+8	34,5	30,2
+7	35,8	31,1
+6	37,2	32,1
+5	38,5	32,9
+4	39,8	33,8
+3	41,0	34,7
+2	42,3	35,5
+1	43,6	36,3
0	44,8	37,1
-1	46,0	37,9
-2	47,2	38,7
-3	48,4	39,5
-4	49,6	40,3
-5	50,8	41,1
-6	52,0	41,8
-7	53,2	42,6
-8	54,3	43,3
-9	55,5	44,0
-10	56,7	44,8
-11	57,8	45,5
-12	58,9	46,2
-13	60,1	46,9
-14	61,2	47,6
-15	62,3	48,3
-16	63,4	49,0
-17	64,5	49,7
-18	65,6	50,3
-19	66,7	51,0
-20	67,8	51,7
-21	68,9	52,3
-22	70,0	53,0

В.о директора
КП „Вишнівськтеплоенерго“



М.М. Карандюк



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник Голови
Вишневої міської ради

2021р

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК ВІДПУСКУ ТЕПЛА
котельні №2 (м. Вишневе, вул. Чорновола 1) КП «Вишнівськтеплоенерго»
на опалювальний період 2021-2022рр

$\Delta T = 115 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ з верхнім зрізанням на 95°C

Температура зовнішнього повітря, $^{\circ}\text{C}$	Температура мережевої води, $^{\circ}\text{C}$	
	У подавальному трубопроводі	У зворотному трубопроводі
+8	65,0	53,8
+7	65,0	52,6
+6	65,0	51,5
+5	65,0	50,4
+4	65,0	49,3
+3	65,0	48,1
+2	65,0	47,0
+1	65,0	45,9
0	66,8	46,6
-1	69,1	47,8
-2	71,4	48,9
-3	73,7	50,1
-4	76,0	51,3
-5	78,3	52,4
-6	80,5	53,5
-7	82,7	54,6
-8	85,0	55,7
-9	87,2	56,8
-10	89,4	57,9
-11	91,5	58,9
-12	93,7	60,0
-13	95,0	60,1
-14	95,0	59,0
-15	95,0	57,9
-16	95,0	56,8
-17	95,0	55,6
-18	95,0	54,5
-19	95,0	53,4
-20	95,0	52,3
-21	95,0	51,1
-22	95,0	50,0

В.о директора
КП „Вишнівськтеплоенерго“



М.М. Карандюк



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник Голови
Вишневої міської ради

2021р

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК ВІДПУСКУ ТЕПЛА
котельні №1 (м. Вишневе, вул. Київська 11) КП «Вишнівськтеплоенерго»
на опалювальний період 2021-2022рр

$\Delta T = 105 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ з верхнім зрізанням на 95°C

Температура зовнішнього повітря, $^{\circ}\text{C}$	Температура мережевої води, $^{\circ}\text{C}$	
	У подавальному трубопроводі	У зворотному трубопроводі
+8	65,0	56,3
+7	65,0	55,4
+6	65,0	54,5
+5	65,0	53,6
+4	65,0	52,8
+3	65,0	51,9
+2	65,0	51,0
+1	65,0	50,1
0	65,0	49,3
-1	65,0	48,4
-2	66,4	48,9
-3	68,4	50,1
-4	70,4	51,2
-5	72,5	52,3
-6	74,5	53,5
-7	76,4	54,6
-8	78,4	55,7
-9	80,4	56,7
-10	82,3	57,8
-11	84,2	58,9
-12	86,2	59,9
-13	88,1	61,0
-14	90,0	62,0
-15	91,9	63,0
-16	93,8	64,1
-17	95,0	64,4
-18	95,0	63,5
-19	95,0	62,6
-20	95,0	61,8
-21	95,0	60,9
-22	95,0	60,0

В.о директора
КП „Вишнівськтеплоенерго”



М.М. Карандюк